

揭阳 220 千伏兰花站扩建第三台主变工程 社会稳定风险评估公众参与公告

现对揭阳 220 千伏兰花站扩建第三台主变工程进行信息公告，征求公众对本项目建设的社会稳定风险的意见和建议。

一、建设项目概要

1.1 项目名称

揭阳 220 千伏兰花站扩建第三台主变工程

1.2 工程概况

揭阳 220 千伏兰花站扩建第三台主变工程计划在 220 千伏兰花变电站扩建#3 主变压器，主变容量为 $1 \times 180\text{MVA}$ ；本期无 220kV、110kV 出线，10kV 出线 10 回，无功补偿为 $1 \times 5 \times 8016\text{kvar}$ 电容器组。工程涉及洪阳镇。

1.3 项目意义

本工程的投产可为普宁市经济社会高质量发展提供可靠的电力保障，对加强普宁市电网的整体供电能力，满足洪阳镇和麒麟镇报装负荷等用电需求，化解兰花站预计不满足 N-1 风险，优化提升普宁中部区域供电能力和可靠性，促进区域经济发展等都具有积极重要的作用。

二、建设单位

单位名称：广东电网有限责任公司揭阳供电局

联系地址：揭阳市榕城区东二路西侧地段（电力调度大楼）

联系人：高翔飞

联系方式：0663-8683521

三、社会稳定风险评估机构

单位名称：四川省自然资源实验测试研究中心

（四川省核应急技术支持中心）

地址：广州市花都区新华街滨湖路 3 号（广东项目部）

联系人：郑工

联系方式：020-86812216

电子邮箱：178972604@qq.com

四、社会稳定风险评估机构的工作程序和主要内容

针对本工程的工程特点和社会环境状况，确定现场调查方案、调查内容、调查范围；在信息公开的基础上，了解附近区域内居民、社会团体和基层组织等利益相关者的诉求；识别工程建设所在地现有的社会稳定风险因素及工程实施可能产生的各种社会稳定风险因素，评估主要风险因素的风险程度，并提出风险防范及化解措施。

五、征求公众意见的主要事项

现对该项目进行信息公示，主要就以下几点征求项目周边利益相关的政府、村委会、村民、相关企事业单位对本项目的意见。征求事项：

- 1、本项目对当地社会及经济发展的影响；
- 2、项目用地对公民个人或家庭自身利益的影响；
- 3、本项目可能产生的安全因素与自身利益的影响；
- 4、本项目可能产生的环境因素与自身利益的影响；
- 5、对本项目的态度；
- 6、公众关心的其他相关问题。

六、公众提出意见的方式及起止时间

公众可通过电话、传真、信件、电子邮件等方式与建设单位或社会稳定风险评估机构联系，自公告之日起 10 个工作日内，提交书面意见或口头意见等。

